



VKF Anerkennung Nr. 31393

Inhaber /-in
fireedge GmbH
Am Kreuzweg 25
63526 Erlensee
Germany

Hersteller /-in
fireedge GmbH
63526 Erlensee
Germany

Gruppe 704 - Brandschutzgehäuse

Produkt Brandschutzgehäuse edgecase90

Beschreibung Brandschutzgehäuse bestehend aus mehrschichtigen Plattenelementen. Mit einflügeliger Gehäuseöffnung und Lüftungssystem.
Brandbeanspruchung von aussen.
Details siehe Seite 2

Anwendung EI 90 Brandbeanspruchung von aussen zur Abtrennung von elektrischen Anlagen.
Das Gehäuse wird als raumabschliessendes Bauteil zum Schutz der Installation vor einer Brandeinwirkung von aussen eingesetzt.

Unterlagen MPA, Stuttgart: Gutachten '903 8478 000/Wi' (30.04.2020), Prüfbericht '903 6889 000' (29.04.2020)

Prüfbestimmungen EN 1363-1

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse EI 90

Gültigkeitsdauer 31.12.2025
Ausstellungsdatum 04.11.2020
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Rumo

Roland Julmy



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 31393

Inhaber /-in: fireedge GmbH

Gültigkeitsdauer: 31.12.2025

Ausstellungsdatum: 04.11.2020

Gehäuse	Typ	(mm)	Abmessungen aussen			Abmessungen innen		
			Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe
Wandgehäuse	ewg90 1-flügelig	min.	304	254	220	511	461	348
		max.	1204	754	320	1411	961	448
Standgehäuse	esg90 1-flügelig	min.	1804	254	220	2111	461	348
		max.	2104	904	650	2411	1111	778
Standgehäuse freistehend	esg90 1-flügelig	min.	1804	254	220	2111	461	410,5
		max.	2104	904	650	2411	1111	840,5